


工事名：新港ふ頭10号岸壁背後電気工事(R4)

質問内容	<p>Q1. 金抜き設計書の2次単価で亜熱帯割増が適用されているものとされていないものがありますが、積算は内訳通りでよろしいでしょうかご教示願います。</p> <p>Q2. 一式内訳書の内1号作業土工の土材料の内容と数量の確認をご教示願います。</p> <p>Q3. 金抜き設計書の本工事費内訳書(本01)の屋外分電盤設置5面は、同一盤ではなく分電盤(WHｽﾊﾞｽ)型と柱上開閉器盤の2種類(価格が違う)がありますが、ご教示願います。</p> <p>※スペースが足りない場合は、適宜、用紙を追加してください。</p>
------	--



(回答)

Q1. 内訳通りとなります。

Q2. 土材料は保護砂で数量は36.08m<sup>3</sup>です。

Q3. 屋外分電盤設置について、積算上は同一のものとしています。