


工事名： 臨港道路（港湾2号線）道路改良工事（R2-1）

| | |
|------|--|
| 質問内容 | <p>下記の質問にご回答をお願いします。</p> <ol style="list-style-type: none">1. アスファルト舗装版の切断による濁水は湿式及び乾式のどちらになりますか。2. 間接工事費の対象外項目をご教授願います。 <p>※スペースが足りない場合は、適宜、用紙を追加してください。</p> |
|------|--|



1. 湿式になります。
2. ゆいくる材品質管理費及び土壌分析費は間接費対象外としています。