

工事名：新港ふ頭 12・13号岸壁背後護岸・埋立工事 (R2-2)

質 問 内 容	<p>質問1. 被覆ブロック製作(単7号)の規格にて、2t型法肩用とありますが、図面上での製作ブロックは、端部型になっております。また、条件では1個あたりの型枠面積が6.86m²と端部型の型枠面積で、規格と条件が一致しておりません。 どちらが正しいですかご教示願います。 法肩用の場合は型枠面積が8.49m²/個となるため変更協議の対象となりますかご教示願います。</p> <p>※スペースが足りない場合は、適宜、用紙を追加してください。</p>
------------------	---



質問1. 被覆ブロックの製作は端部型です。また、型枠面積は6.86m²として積算しています。