

質問回答表

工事名： 泊港橋耐震補強工事 (R2)

質問 内容	<ol style="list-style-type: none">1. 磁気探査業務において、足場仮設の条件等がわかる詳細を明示願います。2. 可能であれば磁気探査業務の金抜き設計書を開示願います。 <p>※スペースが足りない場合は、適宜、用紙を追加してください。</p>
----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(回答)

1. 足場仮設は、設計業務等標準積算基準書の水上足場（水深3m以下）を適用しています。
2. 配布している金抜き設計書の16ページ目以降に磁気探査業務の金抜き設計書を開示しています。