

質 問 表

工事名： (仮称) 那覇ふ頭1号・2号上屋建替工事 (電気)

質
問
内
容

図面番号 [E-24] 照明タワー立面図について、
「照明タワー受下地：H-150×150×7×10」の長さをご教示願います。

※スペースが足りない場合は、適宜、用紙を追加してください。

(回答)

1. 照明タワー受下地：H-150×150×7×10の長さは1,800mm。
図面番号E-23 照明タワー下地重量算出を参照。