

工事名：新港ふ頭11号岸壁背後護岸工事 (R2-1)

質 問 内 容	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 現場環境改善費の計上は「計上しない」でしょうか。</li><li>2. 汚濁防止膜の共用日数をご教示願います。</li><li>3. 汚濁防止膜保守管理の共用日数は246日で宜しいでしょうか。</li><li>4. 汚濁防止膜は単独フロート Φ300 1000未満でしょうか、連続フロート Φ300 では1000未満は有りませんがご教示願います。</li></ol> <p>※質問が欄内に治まらない場合は、適宜の用紙を使用してもかまいません。</p>
------------------	--

【回答】

1. 現場環境改善費は計上なしです。
2. 246日です。
3. 汚濁防止膜保守管理は、供用期間246日中の82回計上しています。
4. 連続フロート1000以上2000未満で計上しています。先の質問回答 (HP掲載済み) にて訂正しております。