

工事名：那覇ふ頭岸壁防食工事(R2)

質 問 内 容	<ol style="list-style-type: none">1. 防食工端部処理は考慮されているのですかご教授下さい。2. 防食工端部処理考慮されている場合、数量をご教授ください。3. 足場設置撤去作業日数をご教授下さい。4. 警戒船は計上されているのですかご教授ください。 <p>※スペースが足りない場合は、適宜、用紙を追加してください。</p>
------------------	---

1. 端部処理は計上しています。
2. 配布図書（【参考資料】金抜き設計書）の単3号のとおり、ペトロラタム被覆1m2当たり1mを計上。
3. 配布図書（【参考資料】金抜き設計書）の単10号のとおり、100m当たり3.9日を計上。
4. 警戒船の計上はありません。