

業務名： 令和3年度那覇港港湾施設維持補修業務委託

質 問 内 容	<p>① 本工事における 夜間工事がありますか、ご教授お願い致します。</p> <p>② グレーチング蓋取替え工は、受枠なしの蓋取替えのみと考えてよろしいですか、ご教授お願い致します。</p> <p>③ 防護柵設置工の施工は、新設工事ですか？ 施工に際しての施工方法は、土中施工かコンクリート埋め込み施工か、ご教授お願い致します。</p> <p>④ グレーチング蓋は、普通目なのか細目なのか、ご教授お願い致します。</p> <p>※スペースが足りない場合は、適宜の用紙を追加してください。</p>
------------------	--

1. 夜間工事では積算しておりません。
2. 蓋取替のみで積算しております。
3. 防護柵設置工については、新設の土中建込みで積算しております。
4. 普通目で積算しております。