工事名： 浦添ふ頭岸壁エプロン改修工事(R3)

質問内容	1. 施工実績について護岸工事の水叩きｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工は施工実績として該当しますでしょうか。 2. 単 24 号　既設ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊しの単価表において、単位数量 10m3 当り 1m3 となっていますが、10m3 の間違いでしょうか。 ※スペースが足りない場合は、適宜、用紙を追加してください。

受付印

(回答)

１．護岸工事は施工実績に該当します。

２．既設ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊しの単価は、単位数量10m3当り１m3は10m3の間違いです。
設計変更の対象とします。