

工事名： 泊港橋耐震補強工事(R3-1)

質 問 内 容	<ol style="list-style-type: none">1. 単 6 号のエポキシ樹脂接着剤の品名・規格等をご教示願います。2. 単 10 号__コンクリート削孔に使用する注入材の品名・規格等をご教示願います。3. 内 1 号__下地処理工は時間的制約（無し・受ける・著しく受ける）、高所作業車（無し・有り）、作業高（11m 未満・11m 以上 13m 未満）それぞれどちらでしょうか？4. 内 1 号__含侵材塗布工は時間的制約（無し・受ける・著しく受ける）、高所作業車（無し・有り）、作業高（11m 未満・11m 以上 13m 未満）それぞれどちらでしょうか5. 内 1 号__表面含侵材の品名・規格等をご教示願います。6. 内 2 号__無収縮モルタル材の品名・規格等をご教示願います。 <p>※スペースが足りない場合は、適宜、用紙を追加してください。</p>
------------------	--

回答) 以下、金抜設計書と同様の参考資料として回答します。
製品指定するものではありません。

1. ショーボンド#101の物価資料単価を計上しています。
2. 同上。
3. 時間的制約(無し)、高所作業車(無し)、作業高(該当無し)で積算しています。
4. 同上。
5. アクアシール1400の物価資料単価を計上しています。
6. 太平洋プレユーロックス(プレミックスタイプ)の物価資料単価を計上しています。