工事名： 新港ふ頭11号岸壁背後埋立工事（R3-1）

質問内容	１．防砂シートの単価を明示願います。 ※スペースが足りない場合は、適宜、用紙を追加してください。

回答）１．実施設計単価表(令和3年7月版）の防砂シート（ポリエステル製不織布厚５㎜以上９０kg・ｆ／５㎝以上）の単価を計上しています。