

業務名： 那覇ふ頭1号・2号上屋解体設計業務委託

質 問 内 容	<p>Q1. 特記仕様書 第1章 5(4) その他において、「本業務は、杭基礎を想定した解体の設計を行う。」とありますが、構造図等が無いと解してよろしいでしょうか。</p> <p>Q2. 特記仕様書 第1章 5(4) その他において、「本業務は、必要に応じて、アスベスト調査を行う。」とありますが、予定価格には計上されておりますでしょうか。また、計上されている場合、検体数はどの程度見込んでおりますでしょうか。</p> <p>Q3. 上記のアスベスト調査の分析は、「定量」、「定性」、どちらを想定されておりますでしょうか。</p>
	※スペースが足りない場合は、適宜の用紙を追加してください。

受付印



(回答)

A1.よろしいです。

A2.アスベスト調査業務料は、予定価格に計上しておりません。
設計を行う中で、アスベスト調査が必要となった場合、協議対象とします。

A3.設計を行う中で、アスベスト調査が必要となった場合、協議します。