

業務名：新港ふ頭上屋建替設計業務委託

質 問 内 容	<p>Q1：特記仕様書 標準書式より 追加業務 (3)設計に必要な調査業務等 ○土質調査（計画敷地内8ヶ所予定）とありますが、 【参考資料】金抜き設計書に数量が含まれていません。 土質調査業務の標準貫入試験が計上されていませんが、計上もれなのか、変更対象と考えているのか、業務が無いのか（土質試料の採取のみで良いか）ご教授下さい。</p> <p>※スペースが足りない場合は、適宜の用紙を追加してください。</p>
------------------	--

(回答)

標準貫入試験について、計上もれとなっており、変更対象と考えております。