

工事名： 浦添ふ頭岸壁エプロン改修工事 (R4)

質 問 内 容	<p>簡易機械舗装について、 県内での簡易機械対応が難しく、本土から搬入しなければならないと思われます。機材等運搬費は変更できるのでしょうかご教授ください。</p> <p>※スペースが足りない場合は、適宜、用紙を追加してください。</p>
------------------	---

(回答)

県外からの簡易舗装機材等運搬費（輸送費）は必要に応じて設計変更協議します。