

工事名：新港ふ頭10号岸壁背後舗装工事(R4-1)

質問内容	下記について御回答をお願い致します。
	① 本工事は車両乗入口が多数ありますが、図面番号 10-10 の B 型地先境界ブロックは計上されないのでしょうか。
	② 立入防止柵 PC-H1500 の m 当りの単価と基礎ブロック(400×400×700)1 個当たりの単価を御公表願います。
	③ 現場を確認した所、周囲に草木が生い茂っていますが、受注した際には木根等処分費について協議は可能でしょうか。
	④ 本工事範囲の磁気探査は前回工事で完了しているのでしょうか。又は、今後別途発注でしょうか。
⑤ 赤土等流出防止条例第 6 条に基づき、事前に保健所との協議届出は済んでいますか。	
※スペースが足りない場合は、適宜、用紙を追加してください。	



(回答)

- ① B型地先境界ブロックは、施工は行いません。既設乗入口を表示しています。
- ② 立ち入り防止柵PC-1500のm当たり単価は、¥13,200/m、基礎ブロック400*400*700の単価は、¥12,080/個です。
- ③ 木根等処分費は設計変更対象です。
- ④ 本工事範囲は、造成時に確認しているため、磁気探査は不要です。
- ⑤ 赤土等流出防止条例に基づく届出は、受注業者に計画書を作成していただき保健所と協議を行う予定です。