

工事名：泊港橋耐震補強工事（R5）

質 問 内 容	<p>1. クリアパイラー損料金額を公表願います。</p> <p>2. 第103号・第104号単価表の諸雑費は「まるめ」でよろしいでしょうか。 率計上でした%と対象項目をご教授願います。</p> <p>3. 汚濁防止膜の規格・強度等をご教授願います。</p> <p>※スペースが足りない場合は、適宜、用紙を追加してください。</p>
------------------	--

回答)

1. 供用1日当り 200,000円で計上しています。
2. 下記のとおり計上しています。
 - ・単価表103号
諸雑費対象：土木一般世話役, 特殊作業員, とび工, クリアパイラー運転, ラフテレンクレーン運転
率 計 上：7.9%
 - ・単価表104号
諸雑費対象：土木一般世話役, 特殊作業員, とび工, 溶接工, クリアパイラー運転, ラフテレンクレーン運転
率 計 上：7.7%
3. 汚濁防止膜の詳細は下記のとおりです。
規 格：単独フローφ300
寸 法：丈長6m×長20m