

業務名：新港ふ頭上屋建替設計業務委託（土質調査等）

質 問 内 容	<ul style="list-style-type: none"><li>・足場、準備及び跡片づけ、調査孔閉塞、給水費、安全費（環境保全）については計上されていますでしょうか。計上されていない場合、協議の上、契約変更の対象となりますか。</li><li>・解析等調査業務について、直接人件費（直接調査費分）のみ計上されていますが、直接人件費（解析等調査業務費分）としての「既存資料の収集・現地調査」、「資料整理とりまとめ」、「断面図等の作成」及び「総合解析とりまとめ」は計上されていますでしょうか。計上されていない場合、協議の上、契約変更の対象となりますか。</li><li>・軟弱地盤技術解析について、「現況地盤解析（地盤液状化）」及び「対策後地盤解析（地盤液状化）」は何断面で計上されていますでしょうか。</li></ul>
------------------	---



※スペースが足りない場合は、適宜の用紙を追加してください。

（回答）

- ・準備及び跡片づけ、調査孔閉塞、給水費（ポンプ運転）、安全費、仮設足場については、業務着手後に現場踏査を行ったうえで、必要と認められる場合のみ設計変更の対象とします。
- ・直接人件費（解析等調査業務費分）については、計上もれとなっているため、設計変更の対象とします。
- ・軟弱地盤技術解析における現状地盤解析及び対策後地盤解析については、2断面で計上しています。