

質 問 内 容	<p>①、床掘り時や配管時に水替えが必要になる場合、変更対象になりますか、 又、水替え時の排水について、濁水プラント等が必要になる場合には、 変更の対象となりますでしょうか。</p> <p>②、既設管撤去箇所及び1号暗渠工の防砂シート撤去・復旧について、 数量込みの解釈でしょうか、 又、復旧時は、現場での重ね合わせでの復旧でよろしいでしょうか、 又は、工場での縫い合わせ加工が必要になるのか、防砂シートの規格等 を教授願います。</p> <p>※スペースが足りない場合は、適宜、用紙を追加してください。</p>
------------------	--

回答)

①契約後、受注業者と施工方法を協議の上、検討します。

②防砂シート撤去・復旧の費用が未計上となっていたため、変更の対象とします。  
復旧方法は現場での重ね合わせで想定していますが、詳細については、契約後、  
受注業者と施工方法を協議の上、検討します。