

業務名：泊ふ頭（若狭護岸）磁気探査業務委託（R5）

質 問 内 容	<p>・現場説明における条件明示3にて、仮設足場は「標準積算基準磁気探査仮設足場（令和5年5月：沖縄県磁気探査協会）」を採用されているかと思いますが、設計図面を確認すると足場高さが平均で5mを超える高さとなっています。適用した積算基準による高さ3m以上や地形に傾斜地がある場合、変化率を使用するとありますがそれを適用しているかご教授願います。</p> <p>また、仮設費の資材運搬について計上されているかも併せてご教授願います。</p> <p>・準備費-準備及び後片付けについて、物価資料（積算資料、建設物価）の平均値を採用していますか？また併せて採用年月も教授願います。</p> <p>・各工種等の燃料費単価について、物価資料（積算資料、建設物価）の平均値を採用していますか？また併せて採用年月も教授願います。</p> <p>※スペースが足りない場合は、適宜の用紙を追加してください。</p>
------------------	---



(回答)

- 1.足場高・傾斜地等の変化率は使用しておりません。現場状況により、協議の対象とします。
仮設費の資材運搬については計上しておりません。必要に応じて協議の対象とします。
- 2.準備費(準備及び後片付け)について物価資料の平均値を採用しております。
採用年月は2023年10月を採用しております。
- 3.燃料費単価について物価資料の平均値を採用しております。
採用年月は2023年10月を採用しております。