

工事名： 臨海道路（港灣2号線）道路改良工事（R5-2）

質 問 内 容	<ul style="list-style-type: none">・ 施工歩掛について 数量総括表に改良杭打設の施工歩掛（1.96本/日）明示されておりますが、工法協会積算 試料「FTJ（エフツインジェット）工法（2流線式固化材スラリー噴射攪拌工法）積算資料 【FTJ-NA（N型17併用）】令和5年6月FTJ（エフツインジェット）工法協会」に準じて施工 歩掛を算出すると1.66本/日となります、受注後に施工歩掛の設計変更は認められるので しょうか。 ・ 中央分離帯の撤去について 別件工事により、改良範囲内の中央分離帯等の撤去は実施済みですが、プラント設備設置 スペースの確保のため追加の中央分離帯の撤去が発生した場合、設計変更は認められるので しょうか。 ・ 処分費について アスファルト殻、濁水処分費を提示願います。 <p>※スペースが足りない場合は、適宜、用紙を追加してください。</p>
------------------	--

受付印



（回答）

1. 現場説明における条件明示「9.その他」の2、を適用します。
2. 中央分離帯等の撤去については、協議の上変更設計対象とします。
3. アスファルト殻処分単価は500円/t、濁水処分費単価は8000円(一式)となります。