

工事名：臨港道路（港灣2号線）道路改良工事（R5-2）

| | |
|------------------|--|
| 質 問 内 容 | <p>1. プラントや機材等設置のため1車線規制となりますが、施工途中の期間について設置したままで規制しての施工でよろしいでしょうか。</p> <p>※スペースが足りない場合は、適宜、用紙を追加してください。</p> |
|------------------|--|

受付印



(回答)

1. 規制については、中央分離帯を挟んで上下線1車線ずつ(計2車線)を想定しており、施工機械等については、地盤改良工期間中、設置したままでの施工を想定しています。