

工事名：新港ふ頭9号上屋建替工事(建築)

質 問 内 容	<p>①数量書、上屋・直接仮設、内部支保工（倉庫鉄骨建方用）は、倉庫鉄骨梁下、X②～X⑬に設置すると思うが、その支保工の組立方法を簡易図面にて、ご教示ください。</p> <p>②数量書・直接仮設工事、災害防止に水平安全ネットの記載はあるが、親綱支柱及び親綱の掛け払い手間・賃料・基本料の記載がありません。監督員と協議後の追加・変更事項と考えて良いか。</p> <p>※スペースが足りない場合は、適宜、用紙を追加してください。</p>
------------------	--

【回答】

①図面番号A-11 直接仮設図は積算上計上している支保工の参考図（任意仮設）とします。なお、各棟部にかかる荷重は別添図面のとおりとし、当該荷重を支える支保工等を設置することを施工条件とします。

②監督員と協議のうえ、必要に応じて設計変更の対象とします。