工事名：那覇ふ頭泊地（-9.0m）浚渫工事（R６）

質問内容	1. 汚濁防止膜及の供用日数をご教示願います。 ※スペースが足りない場合は、適宜、用紙を追加してください。

回答）

汚濁防止膜の供用日数は、12日としております。