

工事名： 浦添ふ頭岸壁エプロン改修工事（R6）

質 問 内 容	下記、回答ねがいます。 ・安定処理工において、沖縄本島内でスタビライザを調達できない場合はバックホウによる施工に変更可能か。 ※スペースが足りない場合は、適宜、用紙を追加してください。
------------------	--

回答)

上記の場合、バックホウによる施工は施工承諾とします。