


訂正前



ハンドホール詳細図 NO SCALE


(FK式ハンドホール 相当品) 国土交通省規格 H2-9
H-0909、R8K-60 鉄蓋(銀付)、重荷重、600φ、WP
(注: ハンガー取付とする)



※磁気探査範囲 (地表面より0.5m超え部分対象)
面積: 57.0m² 合計 114.0m²
表層探査 1回 57.0m²
経層探査 1回 57.0m²
(磁気探査については、根切り0.5mで1回とする
深さが1mを超える場合は、2回とする。)


※磁気探査範囲 (地表面より0.5m超え部分対象)
面積: 7.2m² (ハンドホール) × 2基 合計 14.4m²
表層探査 1回 2.4m²
経層探査 2回 2.4m² × 2 = 4.8m²
(磁気探査については、根切り0.5mで1回とする
深さが1mを超える場合は、2回とする。)

※磁気探査範囲 (地表面より0.5m超え部分対象)
面積: 57.0m² 合計 114.0m²
表層探査 1回 57.0m²
経層探査 1回 57.0m²
(磁気探査については、根切り0.5mで1回とする
深さが1mを超える場合は、2回とする。)



案内図 S=N

※磁気探査範囲 (地表面より0.5m超え部分対象)
面積: 50.0m² 合計 100.0m²
表層探査 1回 50.0m²
経層探査 1回 50.0m²
(磁気探査については、根切り0.5mで1回とする
深さが1mを超える場合は、2回とする。)




※図は、矢印の一例を示す

地中埋設標詳細図 NO SCALE

※ 国土交通省仕様 (鉄製)

注) 頭部には、図示の矢印及び文字 (参考例) を表示する。
矢印及び文字色は、赤とする。



配置図 S=1/500

--- 敷地範囲を示す。
- - - 敷地内道路を示す。

工事名称	(仮称)新港ふ頭10号上屋建設工事(附帯施設・電気)	工事年度	令和7年度
工事場所	那覇市港町1丁目204番地・205番地	図面名称	配置図・案内図
発注機関	那覇港管理組合 企画建設部 計画建設課	縮尺	A1:S=1/500 A3:S=1/1000
摘要		図面番号	E-04
検印	管理建築士 設 計 製 図	設 名 称	(株)アーキ5D
		計 者	資格者氏名 新里 均
			登録番号 一級建築士大臣登録第218581号
			所在地 沖縄県宜野湾市普天間2-47-16