

工事名：（仮称）新港ふ頭 10 号上屋建設工事（附帯施設）

質問内容	<p>① 電気と機械の図面(E-16 M-05)に記載されている数量と数量表に記載されている数量が異なります。</p> <p>電気 解析 数量表 240 m² 図面 数量 169 m²</p> <p>機械 日数 数量表 12 日 図面 数量 12 日と 5 日</p> <p>解析 数量表 163 m² 図面 数量 505.6 m²</p> <p>どちらの数量が正しいでしょうか</p> <p>② 図面番号(S-19) で長期許容支持力 50kN/m²と記載がありますが、平板載荷試験を見積書に入れますか。</p> <p>※数量表には記載されていません。</p>
------	--

【回答】

①計上している数量は以下のとおりです。

電気 解析 240m²

機械 日数 12日 解析 163m²

※図面番号E-04及びM-05について、別添のとおり訂正します。

②平板載荷試験は計上しておりませんが、必要に応じて、監督員との協議により設計変更の対象とします。

(仮称)新港ふ頭10号上屋建設工事(附帯施設) 現場説明資料一式の訂正表

図面番号	資料名	訂正前	訂正後	備考
E-04	配置図・案内図(電気)	図面参照	図面参照	
M-05	配置図・案内図(機械)	図面参照	図面参照	