

質 問 内 容	<p>① アスファルト工事について 機械設備では内訳書にて AS カッター入れから路盤工事及び AS 復旧まで見込まれていますが、電気図面 E-04 の管路掘削断面では AS 復旧は電気工事・芝復旧は建築工事、電気図面 E-16 の管路掘削断面では AS 復旧及び芝復旧は建築工事となっていて、どちらも建築・電気の数量表に計上されていません。</p> <p>② 電気図面 E-05 の引込盤 LP-M1 (自立型) の基礎工事が数量表に計上されていません。</p> <p>③ 電気図面 E-04・E-16 に管路掘削部の磁気探査範囲が記載されていますが電気数量表に計上されていません。</p> <p>④ 電気図面 E-12 (電気数量表 No. 4) のパトランプの参考品番を指示願います。</p>
------------------	---

【回答】

①電気設備工事におけるアスファルト舗装は本工事には含まれない別途工事であるため計上しておりません。

②引込盤LP-M1(自立型)の基礎工事は、当初設計において計上されていません。必要に応じて、監督員との協議により設計変更の対象とします。

③E-04に示している磁気探査については、当初設計で計上されていますが、E-16に示している磁気探査は当初設計において計上されていません。必要に応じて、監督員との協議により設計変更の対象とします。

④パトランプの参考品番は次のとおりです。  
メーカー名：パナソニック 品番：EA5501