

質 問 表

工事名：波之上橋排水管補修工事(R7)

質 問 内	<p>排水管設置工について 金具取替(取付金具)において排水管補修図(図面番号3)下部工正面図ではL500=7個、L200=34個となっていますが、数量計算書では、L200=41個で計上されています。設計図又は、数量計算書どちらが正しいでしょうか。ご教示願います。</p>
	<p>配置技術者について 本工事の入札公告、2.入札参加資格(13)において配置予定技術者の資格区分は【1級土木施工管理技士、若しくはこれと同等以上の資格を有するもの】とありますが、本工事では監理技術者ではなく主任技術者の専任になると思われます。主任技術者を選任する場合の資格区分は2級土木施工管理技士でもよろしいでしょうか。ご教示願います。</p>
	<p>現場条件明示について 条件明示に記載項目以外での現場制約事項はありますでしょうか。</p>

回 答

● 設計図と数量計算書の数量の違いに関して

数量計算書が誤りで図面が正になりますが、入札積算金額は数量計算書で算出して下さい。現地実測にて設計変更協議の対象とします。

● 配置技術者に関して

主任技術者専任の場合は、1級及び2級土木施工管理技士、若しくはこれと同等以上でよろしいです。

監理技術者専任の場合は、1級土木施工管理技士、若しくはこれと同等以上とします。

● 現場条件明示に関して

特になし。