

工事名： 新港ふ頭 14 号岸壁背後本体ブロック製作工事 (R7)

質問内容	<ol style="list-style-type: none">1. 本工事は、週休二日制変更対象工事ですかご教示願います。2. ホゾ、吊穴部の型枠については木製型枠が必要になるかと思われませんが変更協議の対象ですかご教示願います。3. 本工事で製作後転置作業は行わず、製作場所に残置する計画ですかご教示願います。4. ルーフィング材は未計上ですかご教示願います。 <p>※スペースが足りない場合は、適宜、用紙を追加してください。</p>
------	--

回答)

1. 対象工事ではありません。
2. 「鋼製型枠組立組外」の数量にホゾ、吊穴部の型枠面積も計上しております。
木製型枠への変更については、契約後に協議を行います。
3. そのとおりです。
4. 市場単価として含まれています。ただし、下地材料費（敷砂、シート、合板類）は含みません。