

## 質 問 表

工事名： 那覇港防舷材設置工事(R7)

- ① 参考資料で防舷材 400H\*1500L の単価が公表されていますが、取付金具も込みの単価ですかご教授ください。
- ② 防舷材のゴム質は「K」でよろしいでしょうか？
- ③ 防舷材の運搬費をご教授ください。

## 回 答

- (1) 計上している防舷材の公表価格は取付金具込となります。
- (2) 計上している防舷材のゴム質は「反力：441kN以下」「吸収エネルギー：58.9kN・m以上」となります。
- (3) 計上している防舷材の公表価格は現地渡しとなります。